

# 山西兰花丹峰化工股份有限公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间	项目	COD	氨氮
2013-12-19	0—2	21	7.06
	2—4	38	2.62
	4—6	32	1.16
	6—8	19	6.89
	8—10	22	8.35
	10—12	46	6.12
	12—14	71	6.36
	14—16	15	6.34
	16—18	0	7.25
	18—20	30	2.42
	20—22	28	5.08
	22—0	26	4.93
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注		排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。	

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-19 锅炉	0:00	20.27	276.93	505.15	
	1:00	20.24	288.53	512.15	
	2:00	20.08	270.08	525.52	
	3:00	19.96	277.12	515.99	
	4:00	19.89	276.12	518.84	
	5:00	19.85	293.72	523.02	
	6:00	19.74	285.69	525.93	
	7:00	19.67	288.41	522.65	
	8:00	19.57	285.27	510.7	
	9:00	19.62	303.82	511.96	
	10:00	19.92	298.17	514.7	
	11:00	20.25	323.57	510.81	
	12:00	20.65	316.89	502.12	
	13:00	20.83	325.94	499.14	
	14:00	20.84	313.03	491.11	
	15:00	21.03	327.6	518.26	
	16:00	21.15	319.03	512.86	
	17:00	21.15	308.85	516.55	
	18:00	20.92	317.55	532.12	
	19:00	20.26	302	519.31	
20:00	20.34	300.13	530.18		
21:00	20.07	301.41	526.68		
22:00	19.78	288.27	513.63		
23:00	19.69	287.95	514.71		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					