

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	COD	NH ₃ -N						
2013-12-24	18	7.91						
标准限值	150	70						
达标情况	达标	达标						
备注	排放至山西兰花工业污水处理有限公司							

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-24 35t 锅炉	0:00		40.72	363.2
	1:00		33.76	342.1
	2:00		33.09	364.2
	3:00		39.57	326.4
	4:00		30.90	357.4
	5:00		32.86	325.1
	6:00		30.46	287.2
	7:00		33.62	346.8
	8:00		28.61	406.8
	9:00		27.71	386.7
	10:00		30.75	364.3
	11:00		32.55	412.9
	12:00		29.67	411.0
	13:00		28.05	395.5
	14:00		31.24	341.5
	15:00		26.60	373.6
	16:00		33.49	411.0
	17:00		31.46	385.7
	18:00		34.62	396.1
	19:00		41.90	382.8
20:00		36.24	376.1	
21:00		30.99	390.7	
22:00		38.12	381.8	
23:00		50.23	374.8	
标准限值		100		
达标情况		100%	100%	
备注				

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-21 35t 锅炉	0:00		36.09	409.5
	1:00		33.07	357.3
	2:00		37.19	357.6
	3:00		39.74	369.5
	4:00		30.32	368.2
	5:00		31.15	383.8
	6:00		30.84	220.3
	7:00		30.34	278.8
	8:00		31.56	285.8
	9:00		36.46	346.0
	10:00		30.72	385.3
	11:00		30.13	408.7
	12:00		28.33	428.3
	13:00		27.67	424.6
	14:00		30.42	404.4
	15:00		30.44	409.1
	16:00		29.70	427.1
	17:00		30.20	368.5
	18:00		36.28	384.9
	19:00		37.78	403.3
20:00		28.84	428.5	
21:00		27.88	422.7	
22:00		31.74	397.7	
23:00		41.81	376.3	
标准限值		100		
达标情况		100%	100%	
备注				

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-22 35t 锅炉	0:00		28.86	395.5
	1:00		29.84	375.6
	2:00		29.51	399.4
	3:00		29.25	409.6
	4:00		29.72	391.3
	5:00		31.96	388.3
	6:00		32.82	376.0
	7:00		28.88	375.8
	8:00		30.31	405.0
	9:00		30.76	390.3
	10:00		30.87	420.0
	11:00		30.68	390.1
	12:00		29.45	400.7
	13:00		27.87	376.5
	14:00		29.55	380.8
	15:00		28.56	412.2
	16:00		28.25	443.5
	17:00		29.41	418.5
	18:00		30.17	376.5
	19:00		38.06	393.0
20:00		36.33	387.2	
21:00		35.24	403.6	
22:00		49.55	352.2	
23:00		33.24	341.9	
标准限值		100		
达标情况		100%	100%	
备注				