

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	COD	NH ₃ -N						
2013-12-27	27	11.1						
2013-12-28	23	12.75						
2013-12-29	19	16.71						
标准限值	150	70						
达标情况	达标	达标						
备注	排放至山西兰花工业污水处理有限公司							

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-27 35t 锅炉	0:00	46.32	415.2	
	1:00	28.89	411.2	
	2:00	28.54	290.8	
	3:00	28.44	371.4	
	4:00	31.12	296.1	
	5:00	40.37	316.7	
	6:00	29.37	336.1	
	7:00	30.08	353.8	
	8:00	29.74	382.7	
	9:00	32.16	331.2	
	10:00	32.27	252.9	
	11:00	46.46	226.9	
	12:00	45.67	435.1	
	13:00	24.70	450.2	
	14:00	28.96	433.2	
	15:00	28.20	447.8	
	16:00	33.37	434.0	
	17:00	31.80	405.6	
	18:00	37.15	389.0	
	19:00	48.72	390.0	
20:00	45.44	337.0		
21:00	47.26	335.5		
22:00	51.58	338.0		
23:00	40.30	368.7		
标准限值		100		
达标情况		100%	100%	
备注				

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-28 35t 锅炉	0:00		42.68	329.4
	1:00		55.65	414.1
	2:00		58.32	389.3
	3:00		51.86	359.3
	4:00		63.07	352.9
	5:00		31.15	421.0
	6:00		31.74	418.3
	7:00		46.12	366.5
	8:00		47.91	376.7
	9:00		48.57	375.2
	10:00		58.11	400.7
	11:00		36.86	436.5
	12:00		37.53	440.4
	13:00		36.14	399.3
	14:00		28.41	411.3
	15:00		37.40	412.0
	16:00		30.08	454.8
	17:00		43.10	399.2
	18:00		52.26	400.5
	19:00		49.05	390.3
20:00		46.28	403.3	
21:00		44.04	417.7	
22:00		44.42	360.5	
23:00		39.68	387.8	
标准限值		100		
达标情况		100%	100%	
备注				

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-29 35t 锅炉	0:00		40.61	419.9
	1:00		44.48	357.7
	2:00		51.27	416.7
	3:00		51.36	444.0
	4:00		37.00	388.4
	5:00		41.54	409.5
	6:00		49.59	385.5
	7:00		54.18	357.3
	8:00		40.28	399.7
	9:00		43.97	417.1
	10:00		45.58	457.9
	11:00		42.21	465.2
	12:00		30.85	504.9
	13:00		31.06	413.1
	14:00		28.90	412.3
	15:00		29.92	423.1
	16:00		37.27	466.2
	17:00		29.61	412.8
	18:00		49.46	392.6
	19:00		67.47	382.5
20:00		36.27	384.5	
21:00		29.40	408.5	
22:00		40.32	406.4	
23:00		37.74	388.9	
标准限值		100		
达标情况		100%	100%	
备注				